

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.02672  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388303  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Вневедомственная Аварийно-спасательная служба".  
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 64, корп. 2. ОГРН: 1027807981552. Телефон +7 812 337 26 15, факс +7 812 337 26 15.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Вневедомственная Аварийно-спасательная служба".  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 64, корп. 2. ОГРН: 1027807981552. Телефон +7 812 337 26 15, факс +7 812 337 26 15.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Двери и люки однопольные стальные противопожарные, ТУ 5262-001-57910130-2011, номенклатура - см. Приложение (Бланк № 0534203). Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009. Предел огнестойкости EI60.

код ОК 005 (ОКП)  
52 6217

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы сертификационных испытаний № 2903-С/ТР от 03.09.2014 г., № 2904-С/ТР от 03.09.2014 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.31172.04ЖНГ0000424 от 13.08.2014 г. по 13.08.2017 г., выдан ОС "ЭКСПЕРТ" номер аттестата аккредитации РОСС RU.31172.04ЖНГ0.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 10.09.2014 по 09.09.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-РУ.ПБ25.В.02672

(обязательная сертификация)

ТР 0534208

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
52 6217	Двери стальные противопожарные глухие однопольные, марки ДПС. Габаритные размеры: высота от 1358 до 2231 мм, ширина от 700 до 1150 мм. Предел огнестойкости EI60.	ТУ 5262-001-57910130-2011
52 6217	Люки стальные противопожарные глухие однопольные, марки ЛПС. Габаритные размеры: высота от 672 до 1104 мм, ширина от 672 до 1104 мм. Предел огнестойкости EI60.	ТУ 5262-001-57910130-2011



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов