

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00219/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010757

Общество с ограниченной ответственностью «Вневедомственная Аварийно-спасательная служба»,
ОГРН: 1027807981552. Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 64,
корпус 2, литер А, помещение 19, РОССИЯ. Фактический адрес: 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом
47, РОССИЯ, телефон: +7812 337-26-15, адрес электронной почты: secretar@vass.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Вневедомственная Аварийно-спасательная служба»
Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 64, корпус 2, литер А,
помещение 19, РОССИЯ. Фактический адрес: 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, РОССИЯ,
телефон: +7812 337-26-15, адрес электронной почты: secretar@vass.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"),
115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, факс
+7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по
аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери стальные противопожарные дымогазонепроницаемые
однопольные глухие типа ДПС с габаритными размерами по
ширине от 700 мм до 1300 мм, по высоте от 1700 мм до 2950 мм,
толщина полотна - не менее 67 мм, выпускаемые по
ТУ 5262-001-57910130-2011

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)
(См. приложение - бланк № 0017369)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-12-13/2 от 13.12.2019 г.
ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 08.10.2019 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5262-001-57910130-2011

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2019

по 15.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.В. Куценко

инициалы, фамилия

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.AД67.В.00219/19

(обязательная сертификация)

№ 0017369

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53307-2009	Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость.	Предел огнестойкости- EI 60
ГОСТ Р 53303-2009 с изм. I	Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость	Предел огнестойкости по потере дымогазопроницаемости- S60



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

С.А. Сапронова
ПОДПИСЬ

А.В. Куценко
ПОДПИСЬ

С.А. Сапронова

ИНЦИПАЛ, ФАМИЛИЯ

А.В. Куценко

ИНЦИПАЛ, ФАМИЛИЯ